



# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Witzlebenstrasse 7, D-45472, Muelheim an der Ruhr, Germany Hans Turck GmbH & Co.KG	
製造者	Witzlebenstrasse 7, D-45472, Muelheim an der Ruhr, Germany Hans Turck GmbH & Co.KG	
品名	ターミネータ内蔵ジャンクションボックス (FISCOシステム用)	
型式の名称	JBBS-49SC-M613/Ex (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ia)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT4	
定格	本安回路許容電圧 17.5V 本安回路許容電流 380mA 本安回路許容電力 5320mW  本安回路最大電圧 17.5V 本安回路最大電流 380mA 本安回路最大電力 5320mW  内部インダクタンス 無視できる値 内部キャパシタンス 5nF  周囲温度 -25~60℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18119 号	
有効期間	平成19年10月16日から平成22年10月15日まで	
	平成22年10月16日から平成25年10月15日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成19年10月16日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会長

