





防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Witzlebenstrasse 7, D-45472, Muelheim an der Ruhr, Germany Hans Turck GmbH & Co.KG	
製造者	Witzlebenstrasse 7, D-45472, Muelheim an der Ruhr, Germany Hans Turck GmbH & Co.KG	
品名	絶縁形バリヤ (FISCOシステム用)	
型式の名称	RPC49-10265EX	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (ib) (非危険場所設置)	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B	
定格	本安回路 最大電圧 14.8V 最大電流 359mA 最大電力 5.31W 非本安回路 電源入力回路 (1、2、3番ピン) 電源 DC30V 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V ホスト出力回路 (4、5、6番ピン) 電源 DC32V 許容電圧 AC250V 50/60Hz DC250V 周囲温度 60℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC18148 号	
有効期間	平成19年11月 8日 から 平成22年11月 7日まで	
	平成 22 年 11 月 8 日 から 平成 25 年 11 月 7 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成19年11月 8日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 長

